

COPIA



# CITTÀ DI CANDELO

(PROVINCIA DI BIELLA)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 37**  
**DEL 30/09/2011**

**OGGETTO: INTERPELLANZA AVANZATA DAL GRUPPO CONSILIARE "CANDELO DEMOCRATICA LISTA APERTA" IN DATA 13.09.2011 AD OGGETTO: "INTERPELLANZA - ACQUEDOTTO COMUNALE." (PROT. C.LE N. 11908 IN DATA 13.09.2011) -**

L'anno **duemilaundici addi trenta del mese di settembre** nella Sala degli Affreschi (Centro Socio-Culturale, Via Matteotti 48) è stato convocato per le ore 19:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione.

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	CHILA' Giovanni	Sindaco	X	
2.	BIOLLINO Mariella	Consigliere	X	
3.	SALUSSOLIA Nicola	Consigliere	X	
4.	BONAZZI Anna Maria	Consigliere	X	
5.	CASTALDELLI Enrico	Consigliere	X	
6.	FILA ROBATTINO Pier Davide	Consigliere	X	
7.	FORTE Alberto	Consigliere	X	
8.	LEONCINI Laura	Consigliere	X	
9.	MOSCA Irene	Consigliere		X
10.	GIORGIO Maria	Consigliere	X	
11.	GROSSO Vittorio	Consigliere	X	
12.	MACCHETTO Marzio	Consigliere	X	
13.	MILANESIO Ermes	Consigliere	X	
14.	BELOSSI Renzo	Consigliere	X	
15.	VITALE Marco	Consigliere	X	
16.	SCOMPARIN Ivano	Consigliere		X
17.	TOSIN Sergio	Consigliere	X	

Partecipa il Segretario Comunale: Dr. MICHELONE Claudio.

Il Signor CHILA' Giovanni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:**

**INTERPELLANZA AVANZATA DAL GRUPPO CONSILIARE “CANDELO DEMOCRATICA LISTA APERTA” IN DATA 13.09.2011 AD OGGETTO: “INTERPELLANZA – ACQUEDOTTO COMUNALE.” (PROT. C.LE N. 11908 IN DATA 13.09.2011).**

**IL SINDACO GIOVANNI CHILA’**

*in qualità di Presidente introduce alla discussione degli intervenuti l’interpellanza in data 13.09.2011 presentata dal Gruppo consiliare “Candelo Democratica Lista Aperta” ed acquisita agli atti dell’Ente in pari data al n. 11908 del Protocollo Comunale, documento che, allegato sub A) al presente verbale, di questo è parte integrante e sostanziale.*

*Il Consigliere Milanese, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo consiliare “Candelo Democratica Lista Aperta”, illustra agli intervenuti la sopra esposta interpellanza..*

*Il Sindaco evidenzia come i pozzi sono 4, di cui 3 funzionanti ed 1 in manutenzione: la quota di fabbisogno mancante è supplita per tramite dell’utilizzo della rete di Biella. Continua il Sindaco sottolineando come occorra collegare gli acquedotti del territorio in una sola rete, senza peraltro rilevanti differenze qualitative: risulta ovviamente necessario procedere al ripristino del quarto pozzo: in tal modo l’acquedotto comunale in termini di massima attività può erogare 36 litri al secondo, a fronte di una domanda pari a 30/32 litri al secondo.*

*Conclude il Sindaco sottolineando come:*

- ✚ attualmente residuino ancora 931 metri lineari di tubazioni in eternit*
- ✚ i costi del sollevamento delle acque siano di 16,50 cent/€ al metro cubo presso il pozzo in Regione S. Croce e di 16,30 cent/€ al metro cubo presso il pozzo in Piazza del Mercato*
- ✚ il quantitativo di acqua emunta sia pari al 574.000 metri cubi circa di cui 475.000 metri cubi fatturati*
- ✚ la tipologia delle tubazioni delle lunghezze pari 36678 sia così distinta:*
  - ✓ poietilene 15.083 metri*
  - ✓ acciaio 20.553 metri*
  - ✓ eternit 931 metri*
  - ✓ allacci 111 metri*
- ✚ il serbatoio pensile presenti il distacco della guaina impermeabilizzante ed è ad oggi solo in parte utilizzato e come per risolvere il problema occorra un collegamento avente idonea sezione*
- ✚ il CORDAR voglia traslare la gestione della c.d. “ Casa dell’acqua” al Comune: si sono chiesti dati tecnici allo scopo di emettere, nel merito, apposito bando di gestione una volta modificate le vigenti convenzioni*
- ✚ come il Piano Triennale di interventi preveda la condotta idrica di Via Mollia ed il piano di ripristino delle diverse rotture sulla rete.*

*Il Sindaco Presidente in ultimo accoglie la richiesta di incaricare la Commissione Urbanistica Comunale di svolgere una puntuale analisi delle problematiche relative alla rete dell’acquedotto comunale.*

*Il Consigliere Milanese si dichiara soddisfatto.*

**ESCE IL CONSIGLIERE  
ASSESSORE BONAZZI  
IL SINDACO PRESIDENTE  
RILEVA LA PRESENZA DI NN. 14 PRESENTI IN AULA**

**SUCCESSIVAMENTE**

*il Sindaco, nella propria qualità di Presidente, riconosciuto come gli interventi, così come sopra esposti, siano da ricondursi a quanto integralmente contenuto nel referto di registrazione il quale costituisce base e riferimento fondante per quanto contenuto nel presente verbale che sarà sottoposto a successiva approvazione del Consiglio*

*Comunale, dichiara conclusa la discussione del presente argomento.*

Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE  
F.to CHILA' Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. MICHELONE Claudio

**PUBBLICAZIONE**

Reg. pubblicazione nr. \_\_\_\_\_

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 09 febbraio 2012, ai sensi art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009 nr. 69 -

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Toesco Cristina

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. MICHELONE Claudio

**COPIA CONFORME**

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Lì, 09 febbraio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. MICHELONE Claudio

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18/8/2000, n.267.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19 febbraio 2012, essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/8/2000, n.267.
- La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni.  
(oppure) .....

Candelo, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE